



(8) 穂高1級9号線の地下道（穂高北小学校西側 穂高有明1099-1付近）

穂高北小学校区

【要望】 ○地下道の階段と照明の修繕

階段が老朽化のためアルミが一部剥がれている。また、照明が暗く不審者が発生しており、危険である。

【点検】 ○照明が1箇所切れており、全体的に暗いため照明をLEDに変更する。また、階段のアルミを修繕する。

【対策】

○照明器具をLEDに変更

○階段のアルミの修繕