令和3年度　旧三郷村最終処分場水質検査結果表（地下水）

分析項目	基準値	令和3年度																							
採取日	―	4月19日		5月26日		6月14日		7月8日		8月16日		9月17日		10月8日		11月18日		12月20日		1月21日		2月9日		3月8日	
調査報告日	―	4月28日		6月4日		7月9日		8月25日		9月10日		10月7日		10月27日		12月6日		1月14日		2月1日		3月18日		3月31日	
採取場所	―	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	―	5.2	5.5	6.2	9.5	4.8	5	5.4	6.6	6.9	18	4.1	4.8	6.1	5.3	8.6	6.4	6.1	6	9.2	5.9	10	6.5	9.3	8.5
塩化物イオン	―	1.6	1.6	1.3	1.9	1.3	1.4	1.2	1.5	1.7	4.2	0.98	1.1	2.1	1.9	2.8	3.1	2.3	2.3	2.7	4	2.8	4.2	3.8	5.9
アルキル水銀	検出されないこと							不検出（0.0005未満）	不検出（0.0005未満）																
総水銀	0.0005mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
鉛	0.01mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
六価クロム	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
砒素	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
全シアン	検出されないこと							不検出（0.1未満）	不検出（0.1未満）																
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと							不検出（0.0005未満）	不検出（0.0005未満）																
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.002未満	0.002未満																
四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下							0.0004未満	0.0004未満																
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.004未満	0.004未満																
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
チウラム	0.006mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
シマジン	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
チオベンカルブ	0.02mg/l以下							0.002未満	0.002未満																
ベンゼン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
セレン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下							0.86	1.4																
ふっ素	0.8mg/l以下							0.08未満	0.08未満																
ほう素	1mg/l以下							0.1未満	0.1未満																
ダイオキシン類	1pg-TEQ/l以下							0.062	0.047																