

令和3年度 小岩岳不燃物処理場水質検査結果表(地下水)

分析項目	基準値	令和3年度																							
		4月19日		5月17日		6月14日		7月19日		8月16日		9月17日		10月18日		11月18日		12月20日		1月21日		2月9日		3月8日	
採取日	—	4月19日		5月17日		6月14日		7月19日		8月16日		9月17日		10月18日		11月18日		12月20日		1月21日		2月9日		3月8日	
調査報告日	—	4月28日		6月4日		7月9日		8月25日		9月10日		10月7日		10月27日		12月6日		1月14日		2月1日		3月18日		3月31日	
採取場所	—	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	—	9.6	8.8	10	8.8	10	8.7	10	10	8.6	11	7.4	10	6.6	11	8.3	11	9.0	10	8.9	9.8	9.0	9.6	9.4	9.4
塩化物イオン	—	8.0	6.5	8.1	6.0	9.8	6.6	8.9	6.5	7.7	6.7	6.0	6.5	6.2	6.4	8.5	6.1	8.8	6.0	7.7	6.0	7.5	6.3	7.6	6.3
アルキル水銀	検出されないこと															不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)								
総水銀	0.0005mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
カドミウム	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
鉛	0.01mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
六価クロム	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
砒素	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
全シアン	検出されないこと															不検出(0.1未満)	不検出(0.1未満)								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと															不検出(0.0005未満)	不検出(0.0005未満)								
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下															0.002未満	0.002未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下															0.0004未満	0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下															0.004未満	0.004未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
チウラム	0.006mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
シマジン	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02mg/l以下															0.002未満	0.002未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
セレン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
クロロエチレン	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下															2.7	4.9								
ふっ素	0.8mg/l以下															0.08未満	0.08未満								
ほう素	1mg/l以下															0.1未満	0.1未満								