令和2年度　旧三郷村最終処分場水質検査結果表（地下水）

分析項目	基準値	令和2年度																							
採取日	―	4月23日		5月25日		6月11日		7月13日		8月27日		9月30日		10月22日		11月20日		12月21日		1月22日		2月8日		3月12日	
調査報告日	―	5月7日		6月2日		6月17日		7月20日 （全項目：8月4日） （ダイオキシン類：8月17日）		9月4日		10月6日		10月28日		11月26日		1月6日		2月4日		3月2日		3月19日	
採取場所	―	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	―	6	6.9	6	5.6	9.1	5.9	5.6	7.5	6.2	5.7	6.9	7	6.7	5.9	5.5	5.6	12	6.5	14	7.5	14	8.3	7.8	7.4
塩化物イオン	―	1.6	1.8	1.9	1.8	2.3	2.2	1.5	2.1	1.3	1.5	1.8	2.1	1.5	1.5	1.9	1.8	2.9	3	2.7	4	2.8	4	2.2	2.9
アルキル水銀	検出されないこと							不検出 （0.0005未満）	不検出 （0.0005未満）																
総水銀	0.0005mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
鉛	0.01mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
六価クロム	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
砒素	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
全シアン	検出されないこと							不検出 （0.1未満）	不検出 （0.1未満）																
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと							不検出 （0.0005未満）	不検出 （0.0005未満）																
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.002未満	0.002未満																
四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下							0.0004未満	0.0004未満																
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.004未満	0.004未満																
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
チウラム	0.006mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
シマジン	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
チオベンカルブ	0.02mg/l以下							0.002未満	0.002未満																
ベンゼン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
セレン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
ふっ素	0.8mg/l以下							0.08未満	0.08未満																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下							1.4	2.2																
ほう素	1mg/l以下							0.1未満	0.1未満																
ダイオキシン類	1pg-TEQ/l以下							0.059	0.065																