令和2年度　小岩岳不燃物処理場水質検査結果表（地下水）

分析項目	基準値	令和2年度																							
採取日	－	4月23日		5月25日		6月11日		7月28日		8月25日		9月25日		10月22日		11月20日		12月21日		1月22日		2月8日		3月12日	
調査報告日	－	5月7日		6月2日		6月17日		8月4日		9月1日		9月29日		10月26日		12月2日		12月24日		1月27日		2月16日		3月18日	
採取場所	－	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	－	9.1	8.9	9.5	7.2	9.9	7.5	7.9	11	6.2	18	6.6	10	7.4	11	8.1	10	8.7	10	9.0	10	9.3	9.6	9.6	9.8
塩化物イオン	－	8.3	6.4	8.3	6.0	8.7	6.2	7.3	6.8	4.0	9.5	5.2	6.1	7.0	5.5	8.4	5.9	8.5	6.1	7.6	6.3	8.0	6.4	8.0	6.2
アルキル水銀	検出されないこと															不検出（0.0005未満）	不検出（0.0005未満）								
総水銀	0.0005mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
カドミウム	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
鉛	0.01mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
六価クロム	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
砒素	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
全シアン	検出されないこと															不検出（0.1未満）	不検出（0.1未満）								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと															不検出（0.0005未満）	不検出（0.0005未満）								
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下															0.002未満	0.002未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下															0.0004未満	0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
チウラム	0.006mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
シマジン	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02mg/l以下															0.002未満	0.002未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
セレン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
ふっ素	0.8mg/l以下															0.08未満	0.08未満								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下															2.7	4.9								
ほう素	1mg/l以下															0.1未満	0.1未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下															0.004未満	0.004未満								