令和5年度　小岩岳不燃物処理場水質検査結果表（地下水）

分析項目	基準値	令和5年度																							
採取日	―	4月21日		5月11日		6月1日		7月6日		8月10日		9月7日		10月5日		11月2日		12月7日		1月9日		2月1日		3月7日	
調査報告日	―	5月2日		5月26日		6月28日		8月7日		8月29日		9月21日		10月16日		12月4日		1月5日		1月23日		2月9日		3月15日	
採取場所	―	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	―	8.5	10.0	10.0	9.7	9.4	9.5	8.2	14.0	8.0	17.0	6.1	16.0	7.8	15.0	8.9	11.0	8.8	10.0	9.4	10.0	8.6	9.6	8.4	9.9
塩化物イオン	―	7.3	6.2	8.6	6.6	8.1	6.6	7.3	7.9	7.0	7.9	6.0	7.3	9.0	6.8	9.5	5.5	7.8	5.7	8.0	6.0	7.8	6.3	7.8	6.1
アルキル水銀	検出されないこと															不検出	不検出								
総水銀	0.0005mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
カドミウム	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
鉛	0.01mg/l以下															0.001未満	0..001未満								
六価クロム	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
砒素	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
全シアン	検出されないこと															不検出	不検出								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと															不検出	不検出								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下															0.0004未満	0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
チウラム	0.006mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
シマジン	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
セレン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下															3.3	5.7								
ふっ素	0.8mg/l以下															0.08未満	0.08								
ほう素	1mg/l以下															0.02未満	0.02未満								