

令和 6年 4月 24日

質 疑 応 答 書

入札件名 令和5年度(明許繰越)穂高西小学校トイレ改修工事(I期)

NO. 1

番号	質 疑 事 項	応 答
1	建具について、設計図と内訳に相違があります。 設計図優先でよろしいかご指示ください。	設計図優先とします。
2	床の改修について、 現状タイルの上にモルタルt=50の打設でよろしいかご指示ください。	よろしいです。
3	電気設備工事について、電源工事が見込まれていません。 ご指示願います。	電源工事については、受注者との協議とします。
4	男女トイレの間仕切りについて、 設計図によるLGSW50 グラスウールt50でよろしいかご指示ください。	よろしいです。