

## 安曇野市土地利用審議会 会議概要

1 審議会名	第147回安曇野市土地利用審議会
2 日 時	令和7年3月19日（水）16時25分から16時55分まで
3 会 場	安曇野市役所
4 出席委員	7名中4名（委員名簿非公開）
5 市側出席者	山田課長、黒岩主査、城田主事（都市計画課） 高木課長、宮川係長（建築住宅課）
6 公開・非公開の別	非公開
7 非公開の理由	安曇野市附属機関等の設置及び運営に関する指針（平成27年安曇野市告示第334号）第7条第3号に該当するため
8 会議概要作成年月日	令和7年3月25日

### 1 会議の概要

- (1) 開 会
- (2) あいさつ
- (3) 報告事項
- (4) 意見聴取
- (5) 相談案件
- (6) その他
- (7) 閉 会

### 2 議事概要

#### 【1】報告事項

- ・第146回土地利用審議会議事録について  
…誤り等のないことを確認した。

#### 【2】意見聴取

- ・意見聴取（1）：穂高地域特定開発 第6-27号

#### 資料説明（事務局）

- 市道の交差部に面した箇所には築造される隅切りは、市に寄付されるのか。  
→ 市に寄付予定である。
- 西側の接続道路は幅員が広くない未舗装の道路であるが、拡幅や改良等の予定はあるか。  
→ 道路台帳上、幅員が4.0m未満となっているが、本開発とは別の開発が実施された際、開発事業に係る技術的細目により道路拡幅を指導し、現在は幅員4.0mの道路となっており、問題ないものと判断している。  
なお、舗装等は実施の予定はない。
- 奥まった区画への進入路部分の扱いはどうなるか。  
→ 宅地延長で設計されており、市道認定や位置指定道路認定の予定はない。
- 雨水処理計画について、一部区画の流水方向及び浸透柵の設置位置に無理があると感じる。  
雨水が敷地内で適切に処理できるように、流水方向や浸透柵の位置、個数等を指導されたい。  
→ 承知した。ご意見を踏まえて雨水処理計画の再考を指導する。

（本案件について、委員の意見を踏まえて所定の手続きを進めてよいとの意見に集約）

**【3】その他**

- ・次回審議会日程等

以上