

令和 7 年 5 月 21日

質 疑 応 答 書

入札件名 令和7年度 穂高社会就労センター 大規模改修工事

NO. 1

番号	質 疑 事 項	応 答
1	内訳書 No.38 自動ドアエンジン工事 既存AD-1用エンジンのみの交替ですか。 ガラスドアは交替なしですか(既存ですか)。	既存AD-1用エンジンのみの交替ではなく、既存ガラスドアの交替を含んだ自動ドア開閉装置本体の交換となります。
2		