

令和 7年10月 8日

質 疑 応 答 書

工事名 令和7年度 穂高総合体育館テニスコート照明取替工事

NO.

番号	質 疑 事 項	応 答
1	雑工事の内、表示文書内容制作、印刷用データ作成とありますが、文言の内容をお知らせください。	テニスコート利用者への利用案内看板で、既存と同様に使用時間、使用料金、注意事項等を示す内容です。詳細な内容は協議とします。
2	フェンス取付工（額縁アルミレール共）とありますが、図面上の仕様指示がありませんのでご指示ください。	図面E-02に示す通り、利用案内看板をフェンスに設置する計画です。既存と同様にフェンスに取付金物にて設置してください。
3	器具取替、塗装に関して南面西側3本の柱は外部から高所作業車の作業が不可能です。コート内に高所作業車立入りは可能でしょうか。もし可能ならば養生はいかがいたしますか。（設計数量外の作業になると思います。）	コート内から高所作業車で作業する計画です。図面E-08の通り、ゴム製敷マットの床養生（任意仮設）を工程①～③の順に転用しながら床養生を計画しています。電柱09、10は工程①、電柱08は工程③を参照してください。
4	仮説工程3のネットフェンスH1. 8mの支持固定はどのような方法をとればよろしいでしょうか。コートの人芝を傷めずに施工するのにあたり対風力に十分な施工は非常に困難と考えます。	固定方法については協議にて決定とします。