

令和 7年10月 14日

質 疑 応 答 書

工事名 令和7年度 穂高総合体育館テニスコート照明取替工事

NO.

番号	質 疑 事 項	応 答
1	LED投光器台取付に関しまして、作業車で柱上での組立ては経験上出来ません。地組してクレーンで吊上げで施工しなければ施工できません。 クレーン費用は見込まれていませんが、いかが対応すればよろしいでしょうか。	高所作業車による取付を想定しています。クレーン利用を含めて施工方法については協議の上決定とします。