

令和 8年 6月 15日

質 疑 応 答 書

入札件名 令和8年度 地高ICアクセス道路事業 市道明科4036号線道路改良工事

NO. 1

番号	質 疑 事 項	応 答
1	施工 第0 -0014号表処分費 の処分費 コンクリート舗装版廃材は無筋、鉄筋、 どれですか？	1__処分費は、鉄筋コンクリートで計上し ています。
2	施工 第0 -0038号表PCBOXカルバート 6500×2500 の諸雑費はどの単価項目 に掛かるのかご教示願います。	2__PCBOXカルバート6500×2500設置 手間の単価項目(労・機)すべてに掛か ります。
3	施工 第0 -0040号表暗渠排水管 の SGP管φ300の規格の公表または単価 の公表をお願いします。	3__SGP管の規格は、積算資料 配管 材の「SGP-MN(耐溝状腐食電縫鋼管) 300A 12 B」を採用しています。
4	工種 第0059号表、第0060号表高密度 ポリエチレン管φ1000、1200 設置・撤 去 が4回転用となっていますが設置期 間によりパイプ損料は変わると思われ ます。設置期間で変更協議の対象で すか？最短でも30%と思われれます。	4__仮設材損料については設計変更の 対象としますが、適用する損料率につ いては監督員との協議により決定しま す。