令和7年度　旧三郷村最終処分場水質検査結果表（地下水）

分析項目	基準値	令和7年度																							
採取日	ー	4月18日		5月19日		6月6日		7月4日		8月8日		9月5日		10月10日		11月17日		12月5日		1月16日	1月10日	2月6日		3月6日	
調査報告日	ー	4月23日		5月30日		7月1日		8月21日		9月4日		9月11日		10月24日		12月9日		1月13日		1月26日		3月5日		3月16日	
採取場所	ー	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	ー	5.4	5.4	5.1	5.4	5.0	4.8	5.2	5.0	7.5	6.3	6.7	6.9	7.2	11.0	6.7	6.7	6.3	12.0	6.5	13.0	7.1	7.3	7.4	8.9
塩化物イオン	ー	1.7	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.9	1.8	2.0	2.4	2.4	2.2	2.0	1.8	2.1	1.8	2.7	1.6	2.5	4.1	2.8	3.4
アルキル水銀	検出されないこと							不検出	不検出																
総水銀	0.0005mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
鉛	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
六価クロム	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
砒素	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
全シアン	検出されないこと							不検出	不検出																
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと							不検出	不検出																
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下							0.0004未満	0.0004未満																
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
チウラム	0.006mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
シマジン	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
チオベンカルブ	0.02mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
ベンゼン	0.01mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
セレン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下							0.4	0.5																
ふっ素	0.8mg/l以下							0.08未満	0.08未満																
ほう素	1mg/l以下							0.02未満	0.02未満																
ダイオキシン類	1pg-TEQ/l以下							0.32	0.049																