令和7年度　小岩岳不燃物処理場水質検査結果表（地下水）

分析項目	基準値	令和7年度																							
採取日	ー	4月18日		5月19日		6月6日		7月4日		8月8日		9月5日		10月10日		11月10日		12月5日		1月9日		2月6日		3月6日	
調査報告日	ー	4月23日		5月30日		7月1日		8月21日		9月4日		9月11日		10月24日		12月9日		1月13日		1月26日		3月5日		3月16日	
採取場所	ー	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	ー	9.6	10.0	9.2	10.0	10.0	9.7	8.9	9.8	9.4	13.0	8.6	13.0	8.8	11.0	9.5	11.0	10.0	9.0	8.3	10.0	9.4	9.7	8.8	9.6
塩化物イオン	ー	8.5	6.7	8.0	6.7	8.8	6.7	7.8	6.6	8.6	6.2	8.4	6.3	8.6	6.0	9.6	6.0	6.1	8.4	7.4	6.4	8.9	6.5	8.7	7.0
アルキル水銀	検出されないこと															不検出	不検出								
総水銀	0.0005mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
カドミウム	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
鉛	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
六価クロム	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
砒素	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
全シアン	検出されないこと															不検出	不検出								
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと															不検出	不検出								
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
ジクロロメタン	0.02mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
四塩化炭素	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下															0.0004未満	0.0004未満								
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
チウラム	0.006mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
シマジン	0.003mg/l以下															0.0003未満	0.0003未満								
チオベンカルブ	0.02mg/l以下															0.0006未満	0.0006未満								
ベンゼン	0.01mg/l以下															0.0005未満	0.0005未満								
セレン	0.01mg/l以下															0.001未満	0.001未満								
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下															0.005未満	0.005未満								
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/l以下															0.0002未満	0.0002未満								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下															3.1	5.2								
ふっ素	0.8mg/l以下															0.08未満	0.08未満								
ほう素	1mg/l以下															0.02未満	0.02未満								