令和6年度　旧三郷村最終処分場水質検査結果表（地下水）

分析項目	基準値	令和6年度																							
採取日	－	4月26日		5月17日		6月7日		7月5日		8月2日		9月6日		10月4日		11月17日		12月12日		1月16日	1月10日	2月7日		3月7日	
調査報告日	－	5月9日		5月28日		7月2日		8月14日		8月19日		9月17日		10月16日		11月29日		1月8日		1月23日		2月21日		3月17日	
採取場所	－	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流	上流	下流
電気伝導率	－	4.9	4.7	4.8	4.5	5.1	5.0	5.2	6.1	4.4	4.3	5.9	6.0	6.8	6.7	7.2	7.8	6.4	5.5	7.5	5.8	6.3	6.4	7.6	8.9
塩化物イオン	－	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.1	1.1	1.6	1.7	2.1	2.4	2.2	1.8	1.7	1.6	2.4	2.3	2.1	2.6	2.5	3.4
アルキル水銀	検出されないこと							不検出	不検出																
総水銀	0.0005mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
カドミウム	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
鉛	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
六価クロム	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
砒素	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
全シアン	検出されないこと							不検出	不検出																
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと							不検出	不検出																
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下							0.0004未満	0.0004未満																
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
チウラム	0.006mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
シマジン	0.003mg/l以下							0.0003未満	0.0003未満																
チオベンカルブ	0.02mg/l以下							0.0006未満	0.0006未満																
ベンゼン	0.01mg/l以下							0.0005未満	0.0005未満																
セレン	0.01mg/l以下							0.001未満	0.001未満																
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下							0.005未満	0.005未満																
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.002mg/l以下							0.0002未満	0.0002未満																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下							0.7	1.4																
ふっ素	0.8mg/l以下							0.08未満	0.08未満																
ほう素	1mg/l以下							0.02未満	0.02未満																
ダイオキシン類	1pg-TEQ/l以下							0.068	0.058																