工事番号	

（様式－１）

工　事　名	令和８年度　三郷サラダ市照明器具更新工事　　金抜設計書
施　工　箇　所	安曇野市　　三郷サラダ市

設　計　大　要	施　工　方　法	請　負
■三郷サラダ市の照明器具更新工事一式 ・東棟・西棟・トイレ棟の照明器具更新工事一式 ・上記に伴う電気設備工事一式	施　工　期　間	日間
	契約予定年月日	令和　　年　　月　　日
	竣工予定年月日	令和　9　年　2　月　26　日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、ｈ、ℓ、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	令和8年度　三郷サラダ市照明器具更新工事						
		総　　括　　表					
Ⅰ	直接工事費計		1.00	式			
	直接工事費計						
Ⅱ	共通費						
	共通仮設費　指定仮設		1.00	式			
	比率計上		1.00	式			
	純工事費						
Ⅲ	現場管理費		1.00	式			
	工事原価						
Ⅳ	一般管理費		1.00	式			
	積算価格						
Ⅴ	消費税						10.00%
	総合計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	共通仮設　指定仮設費						
		科目内訳書					
1	指定仮設		1.0	式			
	B. 合 計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	指定仮設						
	交通誘導員	4名	4.0	人			
	1. 小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
Ⅰ	直接工事費						
A	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費　合計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A	電気設備工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	東棟　照明器具工事		1.0	式			
A-3	東棟　照明器具撤去工事		1.0	式			
A-4	西棟　照明器具工事		1.0	式			
A-5	西棟　照明器具撤去工事		1.0	式			
A-6	トイレ棟　照明器具工事		1.0	式			
A-7	トイレ棟　照明器具撤去工事		1.0	式			
A-8	撤去材　積込運搬処分		1.0	式			
	A.小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-1	直接仮設工事						
	東棟　作業足場	並列　H1.8　1か月	312.0	㎡			
	西棟　作業足場	並列　H1.8　1か月	148.0	㎡			
	トイレ棟　作業足場	並列　H1.8　1か月	25.2	㎡			
	高所作業車		1.0	台			
	A-1　小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-2	東棟　照明器具更新						
	玄関	LEDブラケット60型*2電球色	4.0	台			
	ホール	iD3200iスタイル昼白色	2.0	台			
	ホール	LED非常灯専用型低天直付自己点	1.0	台			
	展示スペース	iD5200D・W230RE昼白色	2.0	台			
	展示スペース	LED非常灯専用型低天直付自己点	1.0	台			
	更衣室	iD5200D・W230RE昼白色	1.0	台			
	事務室	iD5200D・W230RE昼白色	3.0	台			
	製品開発体験室	iD2000iスタイル昼白色	1.0	台			
	製品開発体験室	iD6900D230昼白色防湿防雨	6.0	台			
	製品開発体験室	iD6900D230防湿防雨昼白SUS	1.0	台			
	製品開発体験室	iD800D-W150昼白色	1.0	台			
	めん類加工体験室	iD800D-W150昼白色	1.0	台			
	めん類加工体験室	iD6900D230色防湿防雨昼白	3.0	台			
	めん類加工体験室	iD6900D230昼白色防湿防雨SUS	2.0	台			
	製品倉庫	iD5200D・W230RE昼白色	3.0	台			
	廊下	iD1600D-W230昼白色	7.0	台			
	廊下	LED非常灯専用型低天直付自己点	4.0	台			
	次頁へ続く						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
	トイレ	DL100型φ150拡散50K銀	3.0	台			
	トイレ	LED電球7W*2シーリング電球色	2.0	台			
	交流休憩室	iD5200D・W230RE昼白色	3.0	台			
	熟成庫	iD6900D230昼白色防湿防雨	2.0	台			
	りんご酢加工体験室	iD6900D230昼白色防湿防雨	2.0	台			
	充填包装室	iD6900D230昼白色防湿防雨	2.0	台			
	味噌加工体験室	iD6900D230昼白色防湿防雨	6.0	台			
	屋外スポットライト	LEDスポットライト150型電球色	8.0	台			
	A-2　小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-3	東棟　照明器具撤去						
	蛍光灯照明器具	32W*2露出型	36.0	台			
	蛍光灯照明器具	32W*1露出型	3.0	台			
	蛍光灯照明器具	20W*2露出型	7.0	台			
	蛍光灯照明器具	20W*1露出型	2.0	台			
	蛍光灯照明器具	ブラケット	6.0	台			
	蛍光灯照明器具	ダウンライト	3.0	台			
	白熱灯照明	スポットライト	8.0	台			
	非常用照明器具	13W	6.0	台			
	A-3　小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-4	西棟　照明器具更新						
	交流広場	iD5200iスタイル昼白色	9.0	台			
	交流広場	iD5200笠付防湿防雨昼白色	2.0	台			
	販売交流室	iD5200iスタイル昼白色	11.0	台			
	販売交流室	LEDブラケット60型*2電球色	4.0	台			
	販売交流室	iD5200D-W230RE昼白色	4.0	台			
	販売交流室	iD2000D-W150昼白色	1.0	台			
	販売交流室	LED非常灯専用型低天直付自己点	3.0	台			
	屋外スポットライト	LEDスポットライト150型電球色	5.0	台			
	A-4　小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-5	西棟　照明器具撤去工事						
	蛍光灯照明器具	32W*2露出型	6.0	台			
	蛍光灯照明器具	32W*1露出型	21.0	台			
	蛍光灯照明器具	ブラケット	4.0	台			
	白熱灯照明	スポットライト	5.0	台			
	非常用照明器具	13W	3.0	台			
	A-5　小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-6	トイレ棟　照明器具工事						
	トイレセンサースイッチ	天井センサーSW親機3A	3.0	台			
	トイレセンサースイッチ	天井センサーSW子機	2.0	台			
	トイレダウンライト	リニューアルPφ150器具→φ175穴　13個 傾斜天井DL100型φ150拡散50K	13.0	台			
	トイレブラケット	LEDブラケット60型電球色	3.0	台			
	屋外ブラケット	LEDブラケット60*1昼白色	2.0	台			
	A-6　小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-7	トイレ棟　照明器具撤去工事						
	トイレセンサースイッチ	天井センサーSW	5.0	台			
	蛍光灯照明器具	ダウンライト	13.0	台			
	蛍光灯照明器具	ブラケット	5.0	台			
	A-7　小計						

	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
A-8	撤去材　積込運搬処分						
	1　収集積込費						
	蛍光灯類		32.4	kg			
	混合物		0.23	t			
	小計						
	2　運搬費						
	蛍光灯類収集運搬費		2.0	台			
	混合廃棄物運搬費		2.0	時間			
	小計						
	3　処分費						
	蛍光灯処分		32.4	kg			
	混合廃棄物処分		0.23	t			
	小計						
	A-8　小計						

令和８年度 三郷サラダ市照明器具更新工事



現　場　説　明　書

安曇野市 総務部 財産管理課 施設経営担当

１．件名（工事名称）

令和８年度　三郷サラダ市照明器具更新工事

２．工事場所：　安曇野市　三郷サラダ市

３．工事概要：　■三郷サラダ市の照明器具更新工事一式

・東棟・西棟・トイレ棟の照明器具更新工事一式

・上記に伴う電気設備工事一式

４．工期　　契約日　から　令和９年２月 26 日　まで

５．一般事項について

(1)現場説明会

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場説明会は実施しない。

(2)設計図書等に対する質問及び回答について

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了するまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は一切認めない。

(3)工事費内訳書の提出

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。

(4)工事費内訳書記載数量は参考数量とする。

６．本工事における特記事項

(1)工事用地等

本工事に必要な用地は、以下のとおり。

使用目的	使用場所･面積
資材置場	敷地内
駐車場	同上敷地
現場事務所	同上敷地

(2)排水への対応

本工事施工に伴う排水は、沈殿処理･Ｐｈ 管理等の各法令を守り、自然環境等へ悪影響を及ぼすことのないよう適正に処理し、特に指示のある場合を除き近傍の公共用水域又は排水路等に排水する。また、排水路等は、常に適切な維持管理を行い、

従前の機能を損なわないようにすること。ただし、周辺水路についての排水は、管理者と協議のうえ、同意を得ること。

(3)工事着手前に事前のお知らせをおこなうこと。また看板等を設置して、工事内容の周知を行うこと。
(4)夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は監理者・監督員と打合せを行い、監理者・監督員の承諾を得たのちに、必要な場合は近隣への事前通達のうえ施工すること。
(5)周辺施設利用者及び周辺住民の安全に十分配慮すること。
(6)感染症対策は十分に講じること。
(7)各官公庁手続きについて、
事前に監督員・監理者が申請書類等の内容確認をしてから提出すること。
~~(8)残土関係~~
~~本工の施工において生じる発生土の処分については、下記の処分先を想定して処分費運搬費を計上している。~~
~~なお、受注者の都合による処分先の変更については、原則として設計変更しない。~~
~~○建設発生土~~

~~受入れ場所・仮置き場所~~	~~処分方法~~	~~運搬距離~~	~~特記事項~~

距離指定の場合、残土運搬距離は設計変更の対象とする。
(9)この工事は執務並行型の工事である。
(10) 本工事は、「安曇野市週休２日工事実施要領」の通期の週休２日工事の対象である。
(11) 西棟については令和９年１月４日～令和９年１月９日の定休日、または１月以降の定休日に施工を行うこと。（１月までは定休日無し、１月以降の定休日　毎週水曜日）
(12) 東棟及びトイレは施設と調整のうえ工程を作成すること。(年内施工も可)

~~７．本工事に関連する別途発注工事の予定~~

発注機関	工事名	工期	工事内容	備考

~~・本工事に近接・競合する工事の予定~~

発注機関				

~~・改修工事における工事個所の順番は図のとおり。~~

８．安全対策関係
①交通誘導警備員
受注者が交通誘導業務を他人に委託する場合は、受託者は警備業法第４条の規定により公安委員会から警備業の認定を受けた者であること。
②安全施設
発注者が想定している仮設（ゲート、仮囲い等）については、仮設計画図に示したと

おり。受注者は明示された条件に基づき、自主的に工法を選定し、構造設計等必要な検討を行い施工するものとする。（任意仮設）

なお、明示した条件と現場が一致しない場合や明示されていない条件について予期することができない特別な状態が生じた場合において、必要と認められるときは設計変更の対象とする。

９．工事用道路関係

現場への工事関係車両の入退場の路線は事前に監督員と協議をすること。

10．その他

火災保険等への加入期間は、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。

特記仕様書（共通事項）

総務部 財産管理課

１．保険等

建物（施設）引渡しまで工事受注者は、現場説明事項・施工条件明示事項に定める保険に加入しなければならない。加入期間は原則として工事着手日とし、その終期は工事しゅん工後14日以降とする。

２．各種調査等に対する協力について

本工事について、発注者が自ら又は、発注者が指定する第三者が行う下記調査等に対して、協力しなければならない。

(1)公共事業労務費調査等

(2)資材調査、建設副産物実態調査等

３．工事検査

施工途中において総務部契約検査課職員または、発注機関の長の指定する職員による抜打ち検査を実施することがあるので、検査に協力すること。

４．被害届等

暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

５．工事実績情報サービス（CORINS）の登録について

(1)請負金額が500万円以上（税込）の工事については、工事実績情報サービス（CORINS）の登録をすること。

(2)登録する場合は、「登録のために確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け、次に示す期間内に(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録の手続きを行うこと。また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、速やかに監督員に提示すこと。なお、変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

①工事受注時契約締結後10日以内

②登録内容の変更時変更契約締結後10日以内

③工事完成時工事完成後10日以内

６．施工体制台帳に係る書類について

(1)工事受注者は、請負契約した全ての下請業者について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、その写しを監督員に提出すること。

(2)「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

(3)次の業種についても請負契約に該当するため、(1)と同様とする。

・１日で完了する請負契約、少額な作業・雑工の請負契約

・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等の日々の単価契約で行っている場合

・クレーン等の業種オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

７．主任技術者及び監理技術者の専任について

主任技術者又は監理技術者（以下「監理技術者等」という。）が専任を求められる工事である場合、監理技術者等を専任で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、次の期間については、専任を要しない。なお、具体的な期間については、監督員との打合せにおいて定めることとする。

(1)請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、または仮設工事等が開始されるまでの期間）

(2)自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間

(3)エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

(4)工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間

８．産業廃棄物等の取扱い

(1)廃棄物の処理に当たっては、受注者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）するときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処法」という。）に基づき、適正に行うこと。

(2)廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得している者に委託すること。また、施工前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図等をまとめた「廃棄物処理計画書」を監督員に提出すること。

(3)しゅん工した時は、廃棄物ごとに処理数量を集計し、積込み状況の写真、処分状況の写真を添付した「廃棄物等処理報告書」を監督員に提出するとともに、ﾏﾆﾌｪｽﾄA票、B2票、D票並びにE票の原本（廃棄物の種類ごとに1セット）を提示すること。

９．再生資源利用促進計画書等

「資源の有効な利用の促進に関する法律」(ラージリサイクル法)に基づき、受注者は、工事の着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成すること。

また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出すること。

対象工事：ラージリサイクル法に規定する一定規模以上の工事

作成方法：COBRIS（建設副産物情報交換システム※）を利用すること。

※（一財）日本建設情報総合センター（JACIC）が提供する建設副産物の情報交換サービス

10．安全対策関係

(1)工事現場においては、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。

(2)安全教育、研修及び訓練については、工事期間中に月一回以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。なお、これにより難い場合は、監督員と協議するものとする。

(3)足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によ

り、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

11. 環境対策関係

(1)現場で使用する機械は、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型建設機械とすること。

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めると。

(4)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

12. 過積載の禁止

(1)工事の施工計画にあたって、施工計画書に次の事項を具体的に記載するとともに、施工時においても遵守すること。

①積載重量制限を超過しての建設発生土の処理及び資機材（以下「資機材等」いう。）の積載重量の厳重チェックを行うこと。

②過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。

③過積載を防止するため、資機材等の購入にあたっては、納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。

④資機材等の運搬には、さし枠装着車、物品積載装置等の不正改造した車輌及び不表示車等を使用しないこと。また、同車輌からの資機材等の引き渡しを受けないと。

⑤下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者または車輌を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。

⑥飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

⑦土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条の規定に基づき届け出た団体構成員の雇用に努めること。

(2)以上の点について、下請業者についてもこれに準じ徹底すること。

~~13. セメント及びセメント系固化材を使用した改良土について~~

~~(1)セメント及びセメント系固化材を使用した地盤改良及び改良土を再利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、その結果について監督員に報告する。~~

~~(2)セメント及びセメント系固化材とは、セメントを含有成分とする固化材で、普通ポルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいい、これに添加物を加えたものを含める。~~

~~(3)六価クロム溶出試験は「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」（以下「実施要領（案）」という。）により実施し、土壌環境基準を超えないことを確認する。~~

14. アスベスト建材使用箇所等の事前調査

(1)石綿等による健康障害を防止するため、とりこわし、改修工事の解体及び撤去等作業前、図面・施工範囲目視、その他適切な方法によるアスベスト含有材料の有無について調査を行い、報告書を監督員に提出する。アスベスト含有材料が無かった場合においても書面にて報告を行う。

〇報告書の記載内容

①アスベスト材料の種別

②アスベスト形状、飛散可能性の有無

③製造所・製品名称、製造所の公表するアスベスト含有率

なお、上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は別途監督職員と協議を行う。

(2)監督員の指示による「石綿（アスベスト）の事前調査結果」、「建築物等の解体・改修等作業に関するお知らせ」について、公衆の見やすい場所に掲示を行う。

15. 建設業退職金制度について

(1)工事受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付すること。

(2)工事受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること、または建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すべきこと。

(3)請負代金の額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、工事受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書（以下「収納書」という。）を工事締結後１ヶ月以内に発注者に提出すること。なお、工事契約締結当初は工場製作の段階であるため建退共制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由により、期限内に当該工事に係る収納書を提出できない事情がある場合又は、建退共対象労働者を使用しない場合においては、あらかじめその理由を書面により申し出ること。

16. 資材の市内産優先使用及び市内企業の優先採用

(1)工事受注者は、本工事に使用する材料については、規格・品質等の条件を満足するものについては、市内産資材を優先使用するよう努めること。

(2)工事受注者は、工事用資材の調達に当たっては、極力市内の取扱い業者から購入すること。

(3)下請契約を締結する際には、市内企業の採用に努めること。

17. 再資源化及び再生資源等使用状況

工事受注者は、しゅん工時にコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木くずの再資源化の状況、再生資源（再生クラッシャーラン、再生アスファルト・コンクリート、再生土砂）及び信州リサイクル製品の使用状況について、監督員へ報告すること。

18. レディーミクストコンクリート製造工場の選定について

受注者は、Ｉ類コンクリートの製造工場を、JISマーク表示認証工場（改正工業標準化（平

成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者（コンクリート主任技士等）が置かれ、良好な品質管理が行われている工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）から選定する。

ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。

19. 工事進捗状況報告書

監督員の指示により、毎月の工事の進捗状況を報告書にまとめて提出する。

〇添付書類

・工事記録（工事の経過に伴う主な工事内容等の事項を記載した月報）

・工事打合わせ記録簿（当月分）

・工事写真(工事の進捗状況がわかるものを数枚)

20. 施工図等の取扱い

施工図等の著作権に関わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する。

21. 設計図CADデータについて

本工事の設計図CADデータを貸与する。貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用してはならない。

22. 完成写真の著作権の権利等について

工事受注者は、完成写真の撮影者との契約にあたって、以下の事項を条件とすること。

①完成写真は、市が行う事務並びに市及び市が認めた公的機関の広報に、無償で使用することができる。この場合において、著作者名を表示しないことができる。

②以下に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。

イ．完成写真を公表すること。

ロ．完成写真を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。

23. 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について

受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、「別添様式」及び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。

24. 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号第 20 条の２第２項に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、契約を担当する者に対して、その旨を当該事業の状況の把握のため必要な情報を合わせて通知すること。

25. 設計変更による工事費について

設計変更に伴い算出する変更請負額は、次式により算出する。

［変更請負額］＝｛［変更設計工事価格］×［当初請負比率］｝※1＋［消費税相当額］

当初請負比率：［当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額］／［当初設計額の工事価格］

※1 有効桁上位４桁、５桁目以降及び一千万円未満の場合は一万円単位となるよう切り捨て

令和８年４月１日適用版

令和８年度　三郷サラダ市　照明器具更新工事

令和8年10月

電　気　設　備　工　事

Ⅰ　工　事　概　要

1　工　事　場　所　　安曇野市三郷

2　建　物　概　要

建　物　名　称	構　造	階　数	延　面　積（㎡）	消防法施行令別表第一の区分	備　　考
三郷サラダ市		1階			


3　工　事　種　目　　（○印のついたものを適用する。）

工　事　種　目	項　　目	建　物　別　及　び　屋　外			
		三郷サラダ市			
電　灯　設　備	照明器具更新工事	○			
動　力　設　備					
電　熱　設　備					
雷　保　護　設　備					
受　変　電　設　備					
静　止　形　電　源　設　備					
発　電　設　備					
構　内　情　報　通　信　網　設　備					
構　内　交　換　設　備					
情　報　表　示　設　備					
映　像・音　響　設　備					
拡　声　設　備					
誘　導　支　援　設　備					
テレビ共　同　受　信　設　備					
監　視　カ　メ　ラ　設　備					
駐　車　場　管　制　設　備					
防　犯・入　退　室　管　理　設　備					
自　動　火　災　報　知　設　備					
自　動　閉　鎖　設　備					
非　常　警　報　設　備					
ガ　ス　漏　れ　警　報　設　備					
中　央　監　視　制　御　設　備					
構　内　配　電　線　路					
構　内　通　信　線　路					
昇　降　機　設　備					


4　図　面　目　録

番　号	図面名称　　三郷児童館
E-01	電気設備工事　特記仕様書
E-02	東棟照明配置図　更新
E-03	東棟照明配置図　現況
E-04	西棟照明配置図　更新
E-05	西棟照明配置図　現況
E-06	トイレ棟照明配置図　更新
E-07	トイレ棟照明配置図　現況

番　号	




付近見取り図　S:1/2,500



配置図 S:1/300　兼 仮設計画図

安曇野市					PROJECT TITLE 令和８年度 三郷サラダ市 照明器具更新工事	DRAWING TITLE 付近見取り図　配置図	NO. E-02
						SCALE non　DATE	



1階　電気設備平面図

照明器具表

記号	図面記号	照明	数量
A		蛍光灯　1灯用	21
B		蛍光灯　2灯用	3
C		蛍光灯　2灯用	12
D		蛍光灯　1灯用	2
E		蛍光灯　1灯用	1
F		20W蛍光灯　2灯用	7
G		ブラケット	4
H		ブラケット	2
I		スポットライト	8
J		ダウンライト	3
K		20W蛍光灯　1灯用	2
L		非常照明	6

照明器具姿図

A　XLW462DENTLE9

iDシリーズ直付形40形　Dスタイル　防湿型・防雨型　W230



一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力型、電圧100～242V
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命40000時間（光束維持率85%）
（JR236形、昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XLW462DENTLE9

B　XLW463DENZLE9

iDシリーズ直付形40形　Dスタイル　防湿型・防雨型　W230



一般タイプ、6900lmタイプ
消費電力43．1W、定格出力型、電圧100～242V
本体：ステンレス（高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）＋アクリルコーティング
光源寿命40000時間（光束維持率85%）
（JR236形、昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XLW463DENZLE9

C　XFX459DENLE9

iDシリーズ直付型40形　Dスタイル　W230



リニューアル用、一般タイプ、5200lmタイプ
消費電力51．9W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX459DENLE9

D　XFX430NENLE9

iDシリーズ直付型40形　iスタイル



一般タイプ、3200lmタイプ
消費電力29．3W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX430NENLE9

E　XFX410NENLE9　FSK41020

iDシリーズ直付型40形　iスタイル
片反射笠反射板



一般タイプ、2000lmタイプ
消費電力13．1W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX410NENLE9
パナソニック　FSK41020　※本体機器（直付XFX410NENLE9）が別途必要

F　XFX210DENLE9

iDシリーズ直付型20形　Dスタイル　W230



一般タイプ、1600lmタイプ
消費電力11．6W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX210DENLE9

G　LGB81565LE1

LEDブラケット　60形電球2灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束6411lm、消費電力9．7W、電圧100V
取付タイプ：ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）、（ホワイト）
上面カバー付
W=280　H=152　出し120

パナソニック　LGB81565LE1

H　LGW50631U

ポーテライト　60形電球2灯器具相当



電球色（2700K）、Ra80
器具光束10201lm、消費電力14W、電圧100V
防湿型・防雨型、ネジ込み方式、天井面付型・壁面付型
プラスチック（ホワイト）、カバー：プラスチック（乳白
光源寿命40000時間（光束維持率70%）

パナソニック　LGW50631U

I　LGWC40114

LEDスポットライト　150形ハイビーム電球1灯器具相当



電球色（2700K）、Ra80
器具光束10001lm、消費電力10．7W、電圧100V
防雨形、ネジ1本・明るさセンサ付
可動範囲：天井面、首振り角±30度
アルミダイカスト（オフブラック）
点灯間隔調整機能付

パナソニック　LGWC40114

J　XND1069SNKLE9

ダウンライト　100形



LED内蔵、電源ユニット内蔵、拡散タイプ、一般色タイプ
光源寿命15万、光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
5000K、Ra85
器具光束1025lm、消費電力7W、電圧100～242V
反射板（上部）：アルマイト（ホワイト）
反射板（下部）：鋼板（白色塗装仕上）
枠：鋼板（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ150

パナソニック　ダウンライトXND1069SNKLE9

K　XFX200AENLE9

iDシリーズ直付型20形　Dスタイル　W150




一般タイプ、8001lmタイプ
消費電力5．9W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX200AENLE9

L　NNFB91005C

LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付




直付低天井用（～3m）、30分間タイプ
LEDの寿命、非常時・非常灯用LEDあかり室検済灯
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：100～242V、直電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニター（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売）

パナソニック　ＮＮＦＢ９１００５Ｃ

照明器具　LED更新図

						PROJECT TITLE	DRAWING TITLE	NO.
安曇野市						令和８年度 三郷サラダ市 照明器具更新工事	東棟照明配置図　更新	E-03
							SCALE non / DATE	




１階　電気設備平面図

照明器具表

記号	図面記号	照明	数量
A		蛍光灯　1灯用	21
B		蛍光灯　2灯用	3
C		蛍光灯　2灯用	12
D		蛍光灯　1灯用	2
E		蛍光灯　1灯用	1
F		20W蛍光灯　2灯用	7
G		ブラケット	4
H		ブラケット	2
I		スポットライト	8
J		ダウンライト	3
K		20W蛍光灯　1灯用	2
L		非常照明	6

既設照明器具　撤去図

安曇野市						PROJECT TITLE 令和８年度 三郷サラダ市 照明器具更新工事	DRAWING TITLE 東棟照明配置図　現況 / SCALE non / DATE	NO. E-04



1階　電気設備平面図

照明器具表

記号	図面記号	照明	数量
A		蛍光灯　1灯用	20
B		蛍光灯　2灯用	4
C		蛍光灯　1灯用	1
D		蛍光灯　2灯用	2
E		白熱球40W　2灯用	4
F		ハイビーム電球150W　1灯用	5
G		非常照明	3

照明器具姿図

A　XFX450NENLE9

iDシリーズ直付型40形　iスタイル



一般タイプ、5200lmタイプ
消費電力31．9W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX450NENLE9

B　XFX459DENLE9

iDシリーズ直付型40形　Dスタイル　W230



リニューアル用、一般タイプ、5200lmタイプ
消費電力31．9W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX459DENLE9

C　XFX410AENLE9

iDシリーズ直付型40形　Dスタイル　W150



一般タイプ、2000lmタイプ
消費電力13．1W、定格出力型、電圧100～242V
本体：鋼板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XFX410AENLE9

D　XLW452KENZLE9

iDシリーズ直付型40形　反射笠付型　防湿型・防雨型




一般タイプ、5200lmタイプ
消費電力32．5W、定格出力型、電圧100～242V
本体：亜鉛鋼板（クロムフリー・高反射白色粉体塗装）
防湿型・防雨型ライトバー：ポリカーボネート（乳白）+アクリルコーティング
光源寿命40000時間（光束維持率85%）
IP23防湿型、昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付XLW452KENZLE9

E　LGB81565LE1

LEDブラケット　60形電球2灯器具相当



電球色（2700K）、Ra83
器具光束6411lm、消費電力9．7W、電圧100V
拡散タイプ、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）、（ホワイト）
上面カバー付
W=280　H=152　出し120

パナソニック　LGB81565LE1

F　LGWC40114

LEDスポットライト　150形ハイビーム電球1灯器具相当




電球色（2700K）、Ra80
器具光束1000lm、消費電力10．7W、電圧100V
防雨型、PaP1Ra・明るさセンサ付
可動範囲上下65度、回転方向330度
アルミダイカスト（オフブラック）
点灯照度調整機能付

パナソニック　LGWC40114

G　NNFB91005C

LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付




直付板天井用（～3m）、30分間タイプ
LED内蔵、非常時＋非常灯用LED点灯／常時消灯
非常灯評定番号：LALE-004
レンズ：ガラス、カバー：鋼板（クール ホワイトつや消し仕上）
電圧：100～242V、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：FSK90910K（別売）

パナソニック　NNFB91005C

照明器具　LED更新図

安曇野市						PROJECT TITLE 令和８年度 三郷サラダ市 照明器具更新工事	DRAWING TITLE 西棟照明配置図　更新 / SCALE non / DATE	NO. E-05




１階　電気設備平面図

照明器具表

記号	図面記号	照明	数量
A		蛍光灯　1灯用	20
B		蛍光灯　2灯用	4
C		蛍光灯　1灯用	1
D		蛍光灯　2灯用	2
E		白熱球40W　2灯用	4
F		ハイビーム電球150W　１灯用	5
G		非常照明	3

既設照明器具　撤去図

安曇野市						PROJECT TITLE 令和８年度 三郷サラダ市 照明器具更新工事	DRAWING TITLE 西棟照明配置図　現況 / SCALE non / DATE	NO. E-06



1階　電気設備平面図


照明器具表

記号	図面記号	照明器具型番	数量
A	◎	ダウンライト	13
B	◑	壁ブラケット	3
C	◑	屋外ブラケット	2
D	S 親器	センサースイッチ親機	3
E	S 子器	センサースイッチ子機	2
F	◉ A	自動点滅器	既存

照明器具姿図

A　XND1061ANLE9


傾斜天井ＬＥＤダウンライト　１００形



ＬＥＤ内蔵くワンコア（ひと粒）タイプ>、電源ユニット内蔵、一般光色タイプ
５０００Ｋ、Ｒａ８５、拡散タイプ
光束維持時間：４００００時間（光束維持率８５％）
器具光束：８８０ｌｍ、消費電力：７．６Ｗ、電圧：１００－２４２Ｖ
反射板（上部）：プラスチック（ホワイト）
反射板（下部）：アルミダイカスト（シルバーメタリックつや消し仕上）
枠：アルミダイカスト（ホワイトつや消し仕上）、埋込穴φ１５０


パナソニック　ダウンライトＸＮＤ１０６１ＡＮＬＥ９

A　NNN80005K



B　LGB81566LE1

ＬＥＤブラケット　６０形電球１灯器具相当



電球色（２７００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束３４５１ｍ、消費電力６Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、ツマミネジ方式
カバー：アクリル（乳白）、（ホワイト）
上下面カバー付
Ｗ＝２８０　Ｈ＝１５２　出しろ１２０

パナソニック　ＬＧＢ８１５６６ＬＥ１

C　XLGE8013CE1

ブラケット　６０形電球１灯器具相当




ＬＥＤフラットランプφ７０　クラス７００　１灯（口金ＧＸ５３－１）
昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束４５５ｌｍ、消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ、開閉型、ネジ方式
アルミダイカスト（オフブラック）、カバー：アクリル（乳白）
光源寿命４００００時間（光束維持率７０％）
Ｗ＝２８０　Ｈ＝２８０　出しろ１１５

パナソニック　ブラケットＸＬＧＥ８０１３ＣＥ１

D　WTK24018W


天井取付　熱線センサ付自動スイッチ（屋内専用）(親器・3A)
（検知後連続動作時間約10秒～30分可変形）（明るさセンサ付）（ホワイト）



定　格　３Ａ　１００Ｖ　ＡＣ

E　WTK29118W


天井取付　熱線センサ付自動スイッチ
（屋内専用）（子器）（ホワイト）



定　格　５ｍＡ　１２Ｖ　ＤＣ

照明器具　LED更新図

安曇野市						PROJECT TITLE 令和８年度 三郷サラダ市 照明器具更新工事	DRAWING TITLE トイレ棟照明配置図　更新 / SCALE non / DATE	NO. E-07



1階　電気設備平面図

照明器具表

記号	図面記号	照明	数量
A	◎	ダウンライト	13
B	◑	壁ブラケット	3
C	◑	屋外ブラケット	2
D	S親器	センサースイッチ親機	3
E	S子器	センサースイッチ子機	2

既設照明器具　撤去図

安曇野市						PROJECT TITLE 令和８年度 三郷サラダ市 照明器具更新工事	DRAWING TITLE トイレ棟照明配置図　現況 / SCALE non / DATE	NO. E-08