令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　豊科　　アルプス(高家)

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8						0.8	0.9	0.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13										0.13	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04										0.04	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.07			0.07							0.07	0.07	0.07	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満										0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.9										5.9	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9						4.9	5.0	4.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4			52			53							53	53	52	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110			100							105	110	100	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0						7.0	7.1	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.30	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20						0.19	0.30	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：豊科　光

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.0	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7						1.4	1.8	1.0	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.12			0.11							0.12	0.12	0.11	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03										0.03	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.10			0.06未満							0.06未満	0.10	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満										0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.5										6.5	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.7	5.8	6.1	6.1	6.1	6.5	6.2						6.2	6.7	5.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1			48										48	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			97			100							99	100	97	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1						7.1	7.2	7.1	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.30	0.10	0.30	0.20	0.30	0.30						0.24	0.30	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：豊科　　重柳

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9						0.9	1.0	0.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13										0.13	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04										0.04	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満			0.07							0.06未満	0.07	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.014										0.014	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.02										0.02	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.1										6.1	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	4.9	4.8						5.0	5.1	4.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4			53			54							54	54	53	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			100			100							100	100	100	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0						7.0	7.1	6.9	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5						0.5未満	0.7	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2						0.1未満	0.2	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.10	0.30						0.24	0.30	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：豊科　　真々部

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.7	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1						1.0	1.1	0.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13										0.13	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.04										0.04	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満										0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.4										6.4	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8						4.9	5.0	4.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4			53			55							54	55	53	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110			98							104	110	98	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0						7.0	7.0	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.2	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30						0.36	0.40	0.30	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：豊科　　大口沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3						0.3	0.4	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.15			0.15							0.15	0.15	0.15	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03										0.03	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満										0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.2										5.2	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.1	4.5	5.1	5.0	4.9	4.7	4.4						4.7	5.1	4.1	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1			38										38	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			75										75	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2						7.2	7.3	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.10	0.10						0.21	0.30	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：豊科　田沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3						0.3	0.4	0.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4			0.15			0.14							0.15	0.15	0.14	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03										0.03	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満										0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.2										5.2	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.1	4.5	5.1	5.0	4.9	4.6	4.3						4.6	5.1	4.1	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1			38										38	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			79										79	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3						7.3	7.3	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満						0.5未満	0.5	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.40	0.40	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20						0.27	0.40	0.20	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　穂高　　上原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.002			0.001								0.002	0.002	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5						1.7	1.8	1.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満											0.08未満	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0004											0.0004	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.034											0.034	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.09											0.09	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		4.8											4.8	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.2	3.4	3.4	3.3	3.0	3.0	3.1						3.2	3.4	3.0	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1		27											27	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		71											71	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4						6.4	6.5	6.3	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20						0.16	0.30	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　穂高　　塚原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.004			0.001未満								0.002	0.004	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8	1.7						1.9	2.0	1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満											0.08未満	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0003											0.0003	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.020											0.020	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満											0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		5.4											5.4	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.2	3.9	3.8	3.6	3.8	3.7	3.5						3.8	4.2	3.5	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1		29											29	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		72											72	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5						6.6	6.7	6.5	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						0.30	0.30	0.30	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　穂高　　牧

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	12	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005						0.006	0.007	0.005	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3						0.3	0.4	0.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満											0.08未満	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満											0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		3.0											3.0	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6						0.6	0.6	0.5	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1		9											9	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		45											45	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.0	7.0	6.9	6.7	6.8	6.6	6.7						6.8	7.0	6.6	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						0.11	0.20	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　穂高　　豊里

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.003			0.003								0.003	0.003	0.003	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.3	1.3	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6						1.4	1.6	1.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	4		0.10			0.11								0.11	0.11	0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満											0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		5.6											5.6	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.5	3.5	3.8	3.9	3.6	3.8	3.7						3.7	3.9	3.5	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1		18											18	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		64											64	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4						6.3	6.4	6.3	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30						0.21	0.30	0.20	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　穂高　　久保田

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.9	2.1	2.0	1.7	2.0	1.7	1.7						1.9	2.1	1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満											0.08未満	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002											0.0002	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満											0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		5.6											5.6	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	3.8	4.1	3.9	3.5	3.9	3.6	3.6						3.8	4.1	3.5	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1		30											30	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		80											80	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6						6.6	6.7	6.5	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30						0.30	0.40	0.20	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　穂高　　宮城

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3						1.2	1.3	1.1	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	12	0.23	0.23	0.24	0.26	0.27	0.25	0.26						0.25	0.27	0.23	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01											0.01	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.7											6.7	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5						4.3	4.5	4.2	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1		18											18	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1		70											70	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6						6.5	6.6	6.5	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20						0.21	0.30	0.20	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：三郷　野沢

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001			0.003								0.002	0.003	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	3.0	2.6	2.4	2.4	2.5	2.2	2.6						2.5	3.0	2.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満											0.08未満	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.03											0.03	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01											0.01	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		6.4											6.4	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.1	5.9						5.4	6.2	5.1	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4		54			52								53	54	52	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		110			100								105	110	100	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5						6.4	6.5	6.3	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.20						0.36	0.50	0.20	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　三郷　　上長尾

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月	2月	3月	平均値 結果値	最大値	最小値	区分
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.002											0.002	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	3.9	3.6	3.7	4.3	3.8	4.4	4.5						4.0	4.5	3.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.08未満											0.08未満	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.03											0.03	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.008											0.008	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.01未満											0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		8.1											8.1	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	7.7	7.4	7.5	7.9	7.7	8.0	8.0						7.7	8.0	7.4	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4		63			67								65	67	63	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		140			120								130	140	120	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8						6.8	6.8	6.7	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20						0.36	0.50	0.20	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：三郷　小倉

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1		0.0003未満											0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1		0.00005未満											0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1		0.001未満											0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1		0.002未満											0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1		0.004未満											0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8						1.7	1.8	1.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1		0.11											0.11	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1		0.04											0.04	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1		0.0002未満											0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1		0.011											0.011	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1		0.03未満											0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1		0.02											0.02	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1		7.5											7.5	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.5						6.6	6.7	6.4	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4		72			77								75	77	72	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4		130			130								130	130	130	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1		0.02未満											0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1		0.005未満											0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1		0.0005未満											0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2						7.2	7.2	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満						0.5未満	0.5	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						0.29	0.30	0.20	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　堀金　　岩原

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.003			0.005							0.004	0.005	0.003	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9						1.9	1.9	1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.08未満										0.08未満	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.021										0.021	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.08										0.08	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			5.7										5.7	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	2.9						2.9	3.0	2.8	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	1			25										25	–	–	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	1			70										70	–	–	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	6.6	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5						6.5	6.6	6.4	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20						0.19	0.20	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：　明科　　川東

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.4	1.2	1.2	1.4	1.5	1.8	1.7						1.5	1.8	1.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.13										0.13	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.03										0.03	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.11			0.06未満							0.06未満	0.11	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満										0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			6.5										6.5	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	6.6	6.0	6.1	6.2	6.2	6.5	6.2						6.3	6.6	6.0	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4			47			51							49	51	47	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			110			100							105	110	100	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1						7.1	7.1	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30						0.27	0.30	0.10	

令和8年度　浄水水質検査結果

採水地：明科　川西

No.	検査項目	基準値	定量下限値	年検査回数	令和8年									令和9年			平均値 結果値	最大値	最小値	区分
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1	一般細菌	100CFU/ml以下	0CFU/ml	12	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	病原生物の代替指標
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	1			0.0003未満										0.0003未満	–	–	無機物/重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	1			0.00005未満										0.00005未満	–	–	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	1			0.001未満										0.001未満	–	–	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	1			0.002未満										0.002未満	–	–	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	1			0.004未満										0.004未満	–	–	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1mg/L	12	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2						1.2	1.2	1.2	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	1			0.10										0.10	–	–	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	一般有機物
15	1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002mg/L	1			0.0002未満										0.0002未満	–	–	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005mg/L	4			0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	4			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	4			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003mg/L	4			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	4			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	4			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03mg/L	1			0.03未満										0.03未満	–	–	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01mg/L	1			0.01未満										0.01未満	–	–	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	0.1mg/L	1			7.9										7.9	–	–	味
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	着色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	0.2mg/L	12	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2						8.1	8.2	7.9	味
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1mg/L	4			60			59							60	60	59	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	4			120			120							120	120	120	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	1			0.02未満										0.02未満	–	–	発泡
43	ジェオスミン　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																かび臭
44	2－メチルイソボルネオール　*1	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	0																
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	1			0.005未満										0.005未満	–	–	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	1			0.0005未満										0.0005未満	–	–	臭気
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.2mg/L	12	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満						0.2未満	0.2未満	0.2未満	味
48	PH値	5.8以上8.6以下	－	12	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6						7.6	7.7	7.6	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	12	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし						異味なし	異味なし	異味なし	
50	臭気	異常でないこと	異臭気なし	12	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし						異臭気なし	異臭気なし	異臭気なし	
51	色度	5度以下	0.5度	12	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2度以下	0.1度	12	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素	0.1mg/L以上	－	12	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30						0.29	0.30	0.20	