令和7年度 夏期地下水（井戸水）水質検査業務委託　結果一覧（豊科地区）

地点No.		1		2		3		4		5		6		7		8	
井戸所有者名	基準値																
検査年月日		R7.7.30		R7.7.30		R7.7.30		R7.7.28		R7.7.31		R7.7.28		R6.7.29		R7.7.30	
時間		13:29		13:10		9:26		10:05		10:10		13:39		11:34		12:34	
採水場所		豊科２＊＊＊		豊科５＊＊＊−＊		豊科光１＊＊＊−＊		豊科高家１＊＊		豊科高家３＊＊＊−＊		豊科南穂高２＊＊＊		豊科南穂高４＊＊＊		豊科南穂高６＊＊＊−＊	
天気		晴れ		晴れ		快晴		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
気温		34.3	℃	34.0	℃	28.7	℃	29.0	℃	30.0	℃	32.0	℃	33.4	℃	34.0	℃
水温		14.8	℃	14.8	℃	16.1	℃	13.6	℃	15.4	℃	14.0	℃	19.0	℃	16.4	℃
導電率		15.42	mS/m	16.06	mS/m	35.6	mS/m	8.79	mS/m	8.26	mS/m	13.38	mS/m	14.70	mS/m	13.09	mS/m
外観		無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	褐色淡明・無臭	−	無色無臭	−
一般細菌	100 CFU/mL 以下	170	CFU/mL	0	CFU/mL	140	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.9	mg/L	2.4	mg/L	4.2	mg/L	0.3	mg/L	0.3	mg/L	1.5	mg/L	2.4	mg/L	1.3	mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	mg/L	5.8	mg/L	8.0	mg/L	2.6	mg/L	5.1	mg/L	4.5	mg/L	5.0	mg/L	4.5	mg/L
有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	0.8	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L
pH値	5.8 ～8.6	6.4	−	6.2	−	6.7	−	7.3	−	7.0	−	6.4	−	6.2	−	6.4	−
臭気	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−
味	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−
色度	5度以下	<0.5	度	<0.5	度	1.3	度	4.9	度	<0.5	度	<0.5	度	2	度	<0.5	度
濁度	2度以下	0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	1.8	度	0.1	度	<0.1	度	1.2	度	<0.1	度
シアン	0.01mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
水銀	0.0005mg/L以下	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.05	μg/L	−	μg/L	<0.05	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
鉛	0.01mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
6価クロム	0.02mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.002	mg/L	−	mg/L	<0.002	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
カドミウム	0.003mg/L以下	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.3	μg/L	−	μg/L	<0.3	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
ヒ素	0.01mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
フッ素	0.8mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	0.13	mg/L	−	mg/L	0.14	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
銅	1.0mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.01	mg/L	−	mg/L	<0.01	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
鉄	0.3mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	0.17	mg/L	−	mg/L	<0.03	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
マンガン	0.05mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
亜鉛	1.0mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	31	mg/L	−	mg/L	47	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	68	mg/L	−	mg/L	96	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
フェノール類	0.005mg/L以下	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.5	μg/L	−	μg/L	<0.5	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.02	mg/L	−	mg/L	<0.02	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
有機りん*	0.1mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.1	mg/L	−	mg/L	<0.1	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
1.1.1−トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L
シス−1.2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L

令和7年度 夏期地下水（井戸水）水質検査業務委託　結果一覧（穂高地区）

地点No.		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
井戸所有者名	基準値																						
検査年月日		R7.7.30		R7.7.30		R7.7.30		R7.7.31		R7.7.31		R7.7.31		R7.7.31		R7.7.30		R7.7.31		R7.7.31		R7.7.31	
時間		11:55		11:08		10:54		11:29		11:10		11:00		10:38		10:28		12:20		12:09		11:39	
採水場所		穂高6＊＊-＊		穂高1＊＊＊-＊		穂高2＊＊＊		穂高4＊＊＊		穂高5＊＊＊-＊		穂高6＊＊＊-＊		穂高柏原4＊＊＊-＊		穂高北穂高2＊＊-＊		穂高北穂高3＊＊＊-＊		穂高有明9＊-＊		穂高有明9＊＊＊	
天気		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
気温		34.7	℃	31.6	℃	31.2	℃	33.0	℃	32.0	℃	32.0	℃	32.0	℃	28.5	℃	31.7	℃	32.5	℃	33.0	℃
水温		17.1	℃	16.3	℃	15.1	℃	14.3	℃	18.6	℃	15.5	℃	16.1	℃	16.1	℃	16.1	℃	27.3	℃	27.8	℃
導電率		13.01	mS/m	9.96	mS/m	7.85	mS/m	5.96	mS/m	7.27	mS/m	6.44	mS/m	12.98	mS/m	18.26	mS/m	17.15	mS/m	14.66	mS/m	9.24	mS/m
外観		無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0	CFU/mL	32	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3	mg/L	2.8	mg/L	1.1	mg/L	0.4	mg/L	0.8	mg/L	0.5	mg/L	3	mg/L	1.7	mg/L	1.9	mg/L	3.5	mg/L	2.8	mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	mg/L	4.7	mg/L	3.4	mg/L	1.3	mg/L	2.4	mg/L	1.1	mg/L	5.9	mg/L	12	mg/L	14	mg/L	7.0	mg/L	4.6	mg/L
有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	0.2	mg/L	<0.2	mg/L	0.2	mg/L	0.2	mg/L
pH値	5.8 ～8.6	6.1	－	6.2	－	6.4	－	6.8	－	6.8	－	6.8	－	6.9	－	6.5	－	6.2	－	6.5	－	6.0	－
臭気	異常でないこと	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
味	異常でないこと	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
色度	5度以下	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	1.2	度
濁度	2度以下	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	0.5	度
シアン	0.01mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
水銀	0.0005mg/L以下	－	μg/L	－	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
鉛	0.01mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
6価クロム	0.02mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
カドミウム	0.003mg/L以下	－	μg/L	－	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
ヒ素	0.01mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
フッ素	0.8mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	0.10	mg/L	－	mg/L	0.11	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	0.13	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
銅	1.0mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.01	mg/L	－	mg/L	<0.01	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.01	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
鉄	0.3mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
マンガン	0.05mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
亜鉛	1.0mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	0.006	mg/L	－	mg/L	0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	0.010	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	29	mg/L	－	mg/L	23	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	55	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	67	mg/L	－	mg/L	55	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	140	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
フェノール類	0.005mg/L以下	－	μg/L	－	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
有機りん	0.1mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
1.1.1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L
ｼｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L

令和7年度 夏期地下水（井戸水）水質検査業務委託　結果一覧（三郷・堀金・明科地区）

地点No.		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
井戸所有者名	基準値																		
検査年月日		R7.7.28		R7.7.28		R7.7.28		R7.7.30		R7.7.28		R7.7.28		R7.7.28		R7.7.30		R7.7.30	
時間		13:00		12:30		12:10		13:54		11:20		11:45		12:00		10:09		9:51	
採水場所		三郷温2＊＊＊		三郷温5＊＊＊-＊		三郷温6＊＊＊		三郷明盛3＊＊＊		堀金烏川1＊＊＊-＊		堀金烏川2＊＊＊-＊		堀金三田4＊＊＊-＊		明科七貴5＊＊＊-＊＊＊		明科中川手3＊＊＊-＊	
天気		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		快晴		快晴	
気温		33.0	℃	33.4	℃	33.0	℃	35.1	℃	30.9	℃	32.0	℃	33.0	℃	29.8	℃	29.7	℃
水温		16.3	℃	17.1	℃	18.0	℃	14.5	℃	13.8	℃	23.4	℃	17.5	℃	15.9	℃	19.6	℃
導電率		17.12	mS/m	18.52	mS/m	18.94	mS/m	18.24	mS/m	10.86	mS/m	15.06	mS/m	12.50	mS/m	14.33	mS/m	22.1	mS/m
外観		無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.9	mg/L	4.0	mg/L	7.1	mg/L	2.7	mg/L	4.7	mg/L	5.1	mg/L	5.5	mg/L	1.2	mg/L	2.4	mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	mg/L	7.8	mg/L	9.0	mg/L	6.3	mg/L	4.9	mg/L	6.8	mg/L	5.3	mg/L	9.5	mg/L	6.7	mg/L
有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	0.9	mg/L
pH値	5.8 ～8.6	6.5	－	6.5	－	7.0	－	6.4	－	6.4	－	6.4	－	6.3	－	7.2	－	6.6	－
臭気	異常でないこと	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
味	異常でないこと	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
色度	5度以下	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	1.2	度
濁度	2度以下	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度
シアン	0.01mg/L以下	－	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
水銀	0.0005mg/L以下	－	μg/L	<0.05	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
鉛	0.01mg/L以下	－	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
6価クロム	0.02mg/L以下	－	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
カドミウム	0.003mg/L以下	－	μg/L	<0.3	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
ヒ素	0.01mg/L以下	－	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
フッ素	0.8mg/L以下	－	mg/L	<0.08	mg/L	<0.08	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.08	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
銅	1.0mg/L以下	－	mg/L	<0.01	mg/L	0.01	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	0.02	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
鉄	0.3mg/L以下	－	mg/L	<0.03	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
マンガン	0.05mg/L以下	－	mg/L	<0.005	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
亜鉛	1.0mg/L以下	－	mg/L	0.050	mg/L	0.009	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	0.048	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	mg/L	66	mg/L	68	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	51	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	－	mg/L	140	mg/L	160	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	120	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
フェノール類	0.005mg/L以下	－	μg/L	<0.5	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	mg/L	<0.02	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
有機りん	0.1mg/L以下	－	mg/L	<0.1	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
1.1.1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L
シス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L

令和7年度 冬期地下水（井戸水）水質検査業務委託　結果一覧（豊科地区）

地点No.		1		2		3		4’		5		6		7		8	
井戸所有者名	基準値																
検査年月日		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.27		R8.2.25		R8.1.26		R8.1.27		R8.1.26		R8.1.26	
時間		11:32		10:21		14:01		14:05		14:12		13:39		10:37		11:41	
採水場所		豊科２＊＊＊		豊科５＊＊＊−＊		豊科光１＊＊＊−＊		豊科高家５＊＊＊−＊		豊科高家３＊＊＊−＊		豊科南穂高２＊＊＊		豊科南穂高４＊＊＊		豊科南穂高６＊＊＊−＊	
天気		晴れ		晴れ		晴れ		雨		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
気温		−2.2	℃	0.0	℃	6.0	℃	7.5	℃	4.5	℃	6.5	℃	−0.1	℃	0.0	℃
水温		12.7	℃	13.9	℃	10.4	℃	10.7	℃	7.7	℃	13.8	℃	6.9	℃	12.7	℃
導電率		12.66	mS/m	14.80	mS/m	13.7	mS/m	11.73	mS/m	9.89	mS/m	12.41	mS/m	14.49	mS/m	16.27	mS/m
外観		無色無臭	−	無色・微土臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0	CFU/mL	0	CFU/mL	2	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	mg/L	1.5	mg/L	1.8	mg/L	0.3	mg/L	0.2	mg/L	0.9	mg/L	2.3	mg/L	2.3	mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	4.1	mg/L	4.7	mg/L	2.1	mg/L	4.2	mg/L	3.1	mg/L	3.8	mg/L	4.7	mg/L	5.7	mg/L
有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	1.4	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L
pH値	5.8 ～8.6	6.5	−	6.4	−	7.1	−	7.0	−	7.0	−	6.5	−	6.2	−	6.3	−
臭気	異常でないこと	異常なし	−	微土臭	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−
味	異常でないこと	異常なし	−	—	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−
色度	5度以下	<0.5	度	<0.5	度	4.4	度	<0.5	度	1.0	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度
濁度	2度以下	<0.1	度	0.1	度	0.2	度	0.2	度	0.4	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度
シアン	0.01mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
水銀	0.0005mg/L以下	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.05	μg/L	−	μg/L	<0.05	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
鉛	0.01mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
6価クロム	0.02mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.002	mg/L	−	mg/L	<0.002	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
カドミウム	0.003mg/L以下	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.3	μg/L	−	μg/L	<0.3	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
ヒ素	0.01mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
フッ素	0.8mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	0.11	mg/L	−	mg/L	0.15	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
銅	1.0mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.01	mg/L	−	mg/L	<0.01	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
鉄	0.3mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.03	mg/L	−	mg/L	<0.03	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
マンガン	0.05mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
亜鉛	1.0mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	41	mg/L	−	mg/L	44	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	81	mg/L	−	mg/L	93	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
フェノール類	0.005mg/L以下	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.5	μg/L	−	μg/L	<0.5	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.02	mg/L	−	mg/L	<0.02	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
有機りん*	0.1mg/L以下	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.1	mg/L	−	mg/L	<0.1	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
1.1.1−トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L
シス−1.2−ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L

令和7年度 冬期地下水（井戸水）水質検査業務委託　結果一覧（穂高地区）

地点No.		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
井戸所有者名	基準値																						
検査年月日		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.27		R8.1.27		R8.1.27		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.27		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.26	
時間		12:00		11:24		11:59		11:13		10:55		14:50		11:08		10:38		13:14		13:50		14:23	
採水場所		穂高6＊＊-＊		穂高1＊＊＊-＊		穂高2＊＊＊		穂高4＊＊＊		穂高5＊＊＊-＊		穂高6＊＊＊-＊		穂高柏原4＊＊＊-＊		穂高北穂高2＊＊-＊		穂高北穂高3＊＊＊-＊		穂高有明9＊-＊		穂高有明9＊＊＊	
天気		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り	
気温		1.8	℃	0.2	℃	6.5	℃	2.3	℃	2.0	℃	0.5	℃	-2.0	℃	0.0	℃	0.0	℃	0.3	℃	0.2	℃
水温		15.3	℃	16.1	℃	12.6	℃	11.1	℃	14.9	℃	8.0	℃	12.4	℃	14.2	℃	15.9	℃	13.6	℃	6.0	℃
導電率		14.14	mS/m	12.14	mS/m	7.88	mS/m	6.39	mS/m	6.83	mS/m	6.76	mS/m	13.26	mS/m	18.29	mS/m	16.81	mS/m	15.64	mS/m	11.06	mS/m
外観		無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－	無色無臭	－
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	12	CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－	陰性	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.6	mg/L	2.7	mg/L	0.7	mg/L	0.5	mg/L	0.4	mg/L	0.5	mg/L	3.1	mg/L	2.1	mg/L	2.0	mg/L	4.3	mg/L	2.8	mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	mg/L	4.7	mg/L	2.5	mg/L	1.2	mg/L	2.2	mg/L	1.3	mg/L	5.9	mg/L	12	mg/L	12	mg/L	6.8	mg/L	4.6	mg/L
有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L
pH値	5.8 ～8.6	6.1	－	6.2	－	6.4	－	6.5	－	6.7	－	7	－	6.2	－	6.5	－	6.4	－	5.9	－	6.2	－
臭気	異常でないこと	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
味	異常でないこと	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－	異常なし	－
色度	5度以下	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	0.8	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	1.9	度	<0.5	度
濁度	2度以下	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	0.3	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	0.8	度	<0.1	度
シアン	0.01mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
水銀	0.0005mg/L以下	－	μg/L	－	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.05	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
鉛	0.01mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
6価クロム	0.02mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.002	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
カドミウム	0.003mg/L以下	－	μg/L	－	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.3	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
ヒ素	0.01mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.001	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
フッ素	0.8mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	0.11	mg/L	－	mg/L	0.14	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	0.13	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
銅	1.0mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.01	mg/L	－	mg/L	<0.01	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.01	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
鉄	0.3mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.03	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
マンガン	0.05mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
亜鉛	1.0mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	0.007	mg/L	－	mg/L	0.005	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	0.008	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	26	mg/L	－	mg/L	21	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	53	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	67	mg/L	－	mg/L	54	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	120	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
フェノール類	0.005mg/L以下	－	μg/L	－	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	－	μg/L	<0.5	μg/L	－	μg/L	－	μg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.02	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
有機りん	0.1mg/L以下	－	mg/L	－	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	－	mg/L	<0.1	mg/L	－	mg/L	－	mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
1.1.1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L
ｼｽ-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L

令和7年度 冬期地下水（井戸水）水質検査業務委託　結果一覧（三郷・堀金・明科地区）

地点No.		20		21		22		23		24		25		26		27		28	
井戸所有者名	基準値																		
検査年月日		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.26		R8.1.27		R8.1.27	
時間		13:45		11:40		11:50		13:15		10:24		10:55		12:45		9:58		10:16	
採水場所		三郷温2＊＊＊		三郷温5＊＊＊-＊		三郷温6＊＊＊		三郷明盛3＊＊＊		堀金烏川1＊＊＊-＊		堀金烏川2＊＊＊-＊		堀金三田4＊＊＊-＊		明科七貴5＊＊＊-＊＊＊		明科中川手3＊＊＊-＊	
天気		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
気温		1.0	℃	10.0	℃	2.0	℃	1.5	℃	−3.6	℃	0.9	℃	1.5	℃	−1.5	℃	0.2	℃
水温		13.8	℃	10.4	℃	4.9	℃	13.9	℃	12.4	℃	10.5	℃	12.5	℃	11.8	℃	13.4	℃
導電率		15.59	mS/m	17.73	mS/m	17.82	mS/m	17.42	mS/m	9.35	mS/m	16.86	mS/m	10.09	mS/m	15.80	mS/m	22.3	mS/m
外観		無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−	無色無臭	−
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL	0	CFU/mL
大腸菌	不検出	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−	陰性	−
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.8	mg/L	3.9	mg/L	7.0	mg/L	2.6	mg/L	3.4	mg/L	7.2	mg/L	4.2	mg/L	1.2	mg/L	3.1	mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	mg/L	7.2	mg/L	9.1	mg/L	6.4	mg/L	3.6	mg/L	7.2	mg/L	5.0	mg/L	11	mg/L	6.6	mg/L
有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	<0.2	mg/L	0.9	mg/L
pH値	5.8 ～8.6	6.4	−	6.7	−	7.1	−	6.5	−	6.7	−	6.5	−	6.7	−	7	−	6.6	−
臭気	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−
味	異常でないこと	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−	異常なし	−
色度	5度以下	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	<0.5	度	1.3	度
濁度	2度以下	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	<0.1	度	0.1	度
シアン	0.01mg/L以下	−	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
水銀	0.0005mg/L以下	−	μg/L	<0.05	μg/L	<0.05	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.05	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
鉛	0.01mg/L以下	−	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
6価クロム	0.02mg/L以下	−	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.002	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
カドミウム	0.003mg/L以下	−	μg/L	<0.3	μg/L	<0.3	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.3	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
ヒ素	0.01mg/L以下	−	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.001	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
フッ素	0.8mg/L以下	−	mg/L	<0.08	mg/L	<0.08	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.08	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
銅	1.0mg/L以下	−	mg/L	<0.01	mg/L	0.09	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.01	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
鉄	0.3mg/L以下	−	mg/L	<0.03	mg/L	<0.03	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.03	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
マンガン	0.05mg/L以下	−	mg/L	<0.005	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.005	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
亜鉛	1.0mg/L以下	−	mg/L	0.028	mg/L	0.085	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	0.018	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	−	mg/L	73	mg/L	67	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	57	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下	−	mg/L	130	mg/L	150	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	120	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
フェノール類	0.005mg/L以下	−	μg/L	<0.5	μg/L	<0.5	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	<0.5	μg/L	−	μg/L	−	μg/L	−	μg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	−	mg/L	<0.02	mg/L	<0.02	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.02	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
有機りん	0.1mg/L以下	−	mg/L	<0.1	mg/L	<0.1	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	<0.1	mg/L	−	mg/L	−	mg/L	−	mg/L
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L	<0.001	mg/L
1.1.1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L
シス-1.2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L	<0.002	mg/L